



RUBEZH

ООО «РУБЕЖ»  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ  
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ  
ИП 212-141  
Этикетка  
ТШВГ.425232.012 ЭТ  
Редакция 3

Свидетельство о приемке и упаковке

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141 с основаниями базовыми, без оснований базовых изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ТШВГ.425232.012 ТУ, признаны годными для эксплуатации и упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Количество/версия ПО  
Дата выпуска  
Заводские номера:



QR-код для перехода на страницу продукта

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 (далее – ИП) предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.
- 1.2 ИП предназначен для круглосуточной и непрерывной работы со следующими приемно-контрольными приборами (далее – прибор):
- прибором охранно-пожарным ППКОП 0104065-20-1 «Сигнал-20»;
  - приборами охранно-пожарными Гранд Магистр;
  - приборами охранно-пожарными Гранит;
  - любыми другими приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал «Пожар» в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления ИП в прямой полярности до величины не более 1000 Ом.
- 1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).
- 1.4 ИП во влагозащищенном исполнении маркирован знаком «Вл.заш.».
- 1.5 ИП в исполнении с металлической сеткой маркирован знаком «Мет.ст».
- 1.6 ИП применяется совместно с основаниями базовыми V1.03, V1.031, V1.13, V1.04, V1.041, V1.14, V1.24, V2.03, V2.031, V2.13, V2.04, V2.041, V2.14, V2.24.

2 Комплектность

- 2.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
ИП 212-141 без оснований базовых или ИП 212-141 с основаниями базовыми V1.03, V1.031, V1.13, V1.04, V1.041, V1.14, V1.24 или ИП 212-141 с основаниями базовыми V2.03, V2.031, V2.13, V2.04, V2.041, V2.14, V2.24	В количестве согласно разделу «Свидетельство о приемке и упаковке»	Упаковка транспортная
Этикетка	1	На упаковку транспортную
Колпак защитный для ИП с основаниями базовыми V1.03, V1.031, V1.13, V1.04, V1.041, V1.14, V1.24	1	По 1 шт. на ИП



RUBEZH

ООО «РУБЕЖ»  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ  
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ  
ИП 212-141  
Этикетка  
ТШВГ.425232.012 ЭТ  
Редакция 3

Свидетельство о приемке и упаковке

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141 с основаниями базовыми, без оснований базовых изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ТШВГ.425232.012 ТУ, признаны годными для эксплуатации и упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Количество/версия ПО  
Дата выпуска  
Заводские номера:



QR-код для перехода на страницу продукта

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 (далее – ИП) предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.
- 1.2 ИП предназначен для круглосуточной и непрерывной работы со следующими приемно-контрольными приборами (далее – прибор):
- прибором охранно-пожарным ППКОП 0104065-20-1 «Сигнал-20»;
  - приборами охранно-пожарными Гранд Магистр;
  - приборами охранно-пожарными Гранит;
  - любыми другими приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал «Пожар» в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления ИП в прямой полярности до величины не более 1000 Ом.
- 1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).
- 1.4 ИП во влагозащищенном исполнении маркирован знаком «Вл.заш.».
- 1.5 ИП в исполнении с металлической сеткой маркирован знаком «Мет.ст».
- 1.6 ИП применяется совместно с основаниями базовыми V1.03, V1.031, V1.13, V1.04, V1.041, V1.14, V1.24, V2.03, V2.031, V2.13, V2.04, V2.041, V2.14, V2.24.

2 Комплектность

- 2.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
ИП 212-141 без оснований базовых или ИП 212-141 с основаниями базовыми V1.03, V1.031, V1.13, V1.04, V1.041, V1.14, V1.24 или ИП 212-141 с основаниями базовыми V2.03, V2.031, V2.13, V2.04, V2.041, V2.14, V2.24	В количестве согласно разделу «Свидетельство о приемке и упаковке»	Упаковка транспортная
Этикетка	1	На упаковку транспортную
Колпак защитный для ИП с основаниями базовыми V1.03, V1.031, V1.13, V1.04, V1.041, V1.14, V1.24	1	По 1 шт. на ИП

### 3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИП.

3.4 В случае выхода ИП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ИП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: [rubezh@rubezh.ru](mailto:rubezh@rubezh.ru).

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте:  
<https://products.rubezh.ru/service/>.

### 4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: [https://products.rubezh.ru/products/ip\\_212\\_141\\_v1\\_04\\_1-19505](https://products.rubezh.ru/products/ip_212_141_v1_04_1-19505) доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141».

### 3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИП.

3.4 В случае выхода ИП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ИП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: [rubezh@rubezh.ru](mailto:rubezh@rubezh.ru).

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте:  
<https://products.rubezh.ru/service/>.

### 4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: [https://products.rubezh.ru/products/ip\\_212\\_141\\_v1\\_04\\_1-19505](https://products.rubezh.ru/products/ip_212_141_v1_04_1-19505) доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141».

Контакты технической поддержки:

[support@rubezh.ru](mailto:support@rubezh.ru)

8-800-600-12-12 для абонентов России,  
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,  
+7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.

Контакты технической поддержки:

[support@rubezh.ru](mailto:support@rubezh.ru)

8-800-600-12-12 для абонентов России,  
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,  
+7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.