



ООО «Рубеж»

**GLOBAL**  
**RUBEZH**

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ  
МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ  
АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ  
ИП 101-52-PR**

**Этикетка  
ПАСН.425214.007 ЭТ**

**Редакция 2**

### **Свидетельство о приемке и упаковке**

Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 101-52-PR с базовыми основаниями или без базовых оснований

Количество

Дата выпуска

Заводские номера:



QR-код для перехода  
на страницу продукта

изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425232.034 ТУ, признаны годными для эксплуатации и упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

### **1 Основные сведения об изделии**

1.1 Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-52-PR (далее – ИП) предназначен для работы с прибором приемно-контрольным и управления пожарным адресным ППКПУ «Рубеж-Глобал» (далее – прибор).

1.2 ИП выполняет функции:

- измерение температуры окружающей среды и передача результата измерения в прибор;
- расчет скорости изменения температуры и передача результата расчета в прибор;
- обработка по специальным алгоритмам результатов измерений и принятие решения о формировании сигнала «Срабатка» («Пожар»);

- формирование и передача в прибор сигнала «Неисправность»;

- индикация режима работы ИП;

- тестирование с помощью кнопки ТЕСТ или оптического тестера ОТ-1.

1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельствам № 604170 и № 604171.

1.4 Расшифровка условного обозначения базовых оснований:

базовое основание с винтовыми  
контактами для крепления проводов  
адресной линии связи (далее – АЛС)

назначение:

- 1 – для монтажа на несущие конструкции;
- 2 – для монтажа на подвесной потолок

W .0 4

количество контактов для крепления  
проводов АЛС для двухпроводного кабеля

## 2 Комплектность

2.1 Комплектность ИП приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
ИП 101-52-PR без базовых оснований или ИП 101-52-PR с базовыми основаниями W1.04 или ИП 101-52-PR с базовыми основаниями W2.04	В количестве согласно разделу «Свидетельство о приемке и упаковывании»	Упаковка транспортная
Этикетка на ИП 101-52-PR	1	На упаковку транспортную
Колпак защитный	1	На каждый ИП, кроме ИП с базовым основанием W2.04
Примечание – По отдельному заказу потребителю может поставяться тестер оптический ОТ-1		

## 3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, установленное, настроенное и эксплуатируемое организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также специалистами, аттестованными согласно требованиям действующего законодательства, имеющими соответствующий квалификационный уровень и сертификаты о прохождении обучения, выданные АНО ДПО «Учебный Центр «Рубеж».

В случае установки оборудования специалистами, не имеющими соответствующих допусков, причины возникших сбоев в работе устанавливаются на основании экспертного заключения.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,  
для изделий «Серия М» – 2 года,  
для изделий «Серия 3» – 3 года,  
для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИП.

3.4 В случае выхода ИП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ИП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: [td\\_rubezh@rubezh.ru](mailto:td_rubezh@rubezh.ru)

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

## 4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: [https://products.rubezh.ru/products/ip\\_101\\_52\\_pr\\_w1\\_04-3301/](https://products.rubezh.ru/products/ip_101_52_pr_w1_04-3301/) доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-52-PR».

Контакты технической поддержки:

[support@rubezh.ru](mailto:support@rubezh.ru)

8-800-600-12-12 для абонентов России,  
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,  
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.