



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00367



Серия ВУ № 0031391

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, телефоны: +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcse@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц за № 1026403344450, место нахождения: Российская Федерация, 410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25, телефон: +7 8452 27 70 39, адрес электронной почты: rubezh@rubezh.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Р-Пласт», место нахождения: Российская Федерация, 410019, Саратовская область, г.о. город Саратов, г. Саратов, мкр. 2-й им. Пугачева Е.И., 4-я лн., зд. 128Г.

ПРОДУКЦИЯ Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП1-8, Р21.131.001.000, ОПОП1-8 24В, ПАСН.425543.002, ОПОП1-8 220В, Р21.131.002.000, ОПОП1-8М, Р21.131.003.000, ПАСН.425543.002 ТУ «Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8, ОПОП 1-8М», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531103000.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 16.07.2020, подписанного экспертами-аудиторами Подобаевым Сергеем Михайловичем, Кузьминовым Дмитрием Игоревичем, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01;

протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 08.02.2021 №№ 04-52/166П, 04-52/167П, 04-52/168П, 04-52/169П; Испытательной лаборатории научно-исследовательского центра пожарной техники и систем пожаротушения ФГБУ ВНИИПО МЧС России, аттестат аккредитации № RA.RU.21MЧ01, от 07.06.2021 № 2056/2.3-2021.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененный стандарт – ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.13, 6.2.2.1 - 6.2.2.4, 6.2.3.

Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00333 от 01.11.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.03.2024 ПО 22.06.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович

