

## Свидетельство о приемке и упаковке

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТШВГ.425232.008 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

### 1 Основные сведения об изделии

1.1 Извещатель пожарный дымовой аспирационный ИП 212-1-A-R3 (ИПДА) (далее – ИПДА) предназначен для работы в интегрированной системе безопасности RUBEZH R3 с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным адресным ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» и контроллером адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2».

1.2 ИПДА предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма, внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

1.3 ИПДА осуществляет размыкание адресной линии связи при коротком замыкании (далее – КЗ) и ее восстановление при устранении КЗ.

1.4 ИПДА маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

### 2 Комплектность

Извещатель пожарный дымовой аспирационный ИП 212-1-A-R3 (ИПДА) .....	1 шт.
Этикетка .....	1 экз.
Ключ .....	2 шт.
Анкер 12x80 М6 втулочный с болтом .....	2 шт.
Фильтр поролоновый D25, 40 мм .....	2 шт.



QR-код для перехода  
на страницу продукта

### 3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИПДА требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИПДА. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИПДА.

3.4 В случае выхода ИПДА из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ИПДА на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: [rubezh@rubezh.ru](mailto:rubezh@rubezh.ru)

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте:

<https://products.rubezh.ru/service/>

### 4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: [https://products.rubezh.ru/products/ip\\_212\\_1\\_a\\_r3-17925/](https://products.rubezh.ru/products/ip_212_1_a_r3-17925/) доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный дымовой аспирационный ИП 212-1-A-R3 (ИПДА)».

Контакты технической поддержки:

8-800-600-12-12 для абонентов России,  
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,  
+7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.

[support@rubezh.ru](mailto:support@rubezh.ru)

## Свидетельство о приемке и упаковке

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТШВГ.425232.008 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

### 1 Основные сведения об изделии

1.1 Извещатель пожарный дымовой аспирационный ИП 212-1-A-R3 (ИПДА) (далее – ИПДА) предназначен для работы в интегрированной системе безопасности RUBEZH R3 с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным адресным ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» и контроллером адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2».

1.2 ИПДА предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма, внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

1.3 ИПДА осуществляет размыкание адресной линии связи при коротком замыкании (далее – КЗ) и ее восстановление при устранении КЗ.

1.4 ИПДА маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

### 2 Комплектность

Извещатель пожарный дымовой аспирационный ИП 212-1-A-R3 (ИПДА) .....	1 шт.
Этикетка .....	1 экз.
Ключ .....	2 шт.
Анкер 12x80 М6 втулочный с болтом .....	2 шт.
Фильтр поролоновый D25, 40 мм .....	2 шт.



QR-код для перехода  
на страницу продукта

### 3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИПДА требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИПДА. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИПДА.

3.4 В случае выхода ИПДА из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ИПДА на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: [rubezh@rubezh.ru](mailto:rubezh@rubezh.ru)

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте:

<https://products.rubezh.ru/service/>

### 4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: [https://products.rubezh.ru/products/ip\\_212\\_1\\_a\\_r3-17925/](https://products.rubezh.ru/products/ip_212_1_a_r3-17925/) доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный дымовой аспирационный ИП 212-1-A-R3 (ИПДА)».

Контакты технической поддержки:

8-800-600-12-12 для абонентов России,  
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,  
+7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.

[support@rubezh.ru](mailto:support@rubezh.ru)