

Свидетельство о приемке и упаковке

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425542.011 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный
 Заводской номер _____

Дата выпуска _____

1 Основные сведения об изделии

- Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный ОПОП 124Б-Р3 (далее – ОПОП) предназначен для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП прот.Р3», ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП» и контроллерами адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3, «Р3-Рубеж-КАУ2».
- ОПОП выполняет функцию свето-звукового средства оповещения в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации совместно с тепловым (ИП 101-29-PR-R3), или дымовым (ИП 212-64-R3), или комбинированным (ИП 212/101-64-PR-R3) пожарным адресно-аналоговым извещателем (далее – извещатель), установленным на корпус ОПОП.
- Конструкция корпуса ОПОП предотвращает затекание воды внутрь корпуса со стороны крепления к потолку и по кабелю адресной линии связи, обеспечивая дополнительную защиту ОПОП и извещателя от капель воды.
- ОПОП маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).



QR-код для перехода на страницу продукта

2 Комплектность

Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный
 ОПОП 124Б-Р31 шт.
 Винт 4 × 16.01.016 ГОСТ 11650-802 шт.
 Этикетка.....1 экз.

ВНИМАНИЕ! ОСНОВАНИЯ БАЗОВЫЕ W1.02, W1.03, ИЗВЕЩАТЕЛЬ: ТЕПЛОВОЙ (ИП 101-29-PR-R3), ДЫМОВОЙ (ИП 212-64-R3) ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫЙ (ИП 212/101-64-PR-R3) НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

- Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ОПОП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- Гарантийный срок – 3 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.
- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ОПОП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ОПОП.
- В случае выхода ОПОП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ОПОП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

- На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/opop_124b_r3-1611/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный ОПОП 124Б-Р3».

Контакты технической поддержки:
support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
 8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
 +7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.

Свидетельство о приемке и упаковке

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425542.011 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный
 Заводской номер _____

Дата выпуска _____

1 Основные сведения об изделии

- Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный ОПОП 124Б-Р3 (далее – ОПОП) предназначен для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП прот.Р3», ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП» и контроллерами адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3, «Р3-Рубеж-КАУ2».
- ОПОП выполняет функцию свето-звукового средства оповещения в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации совместно с тепловым (ИП 101-29-PR-R3), или дымовым (ИП 212-64-R3), или комбинированным (ИП 212/101-64-PR-R3) пожарным адресно-аналоговым извещателем (далее – извещатель), установленным на корпус ОПОП.
- Конструкция корпуса ОПОП предотвращает затекание воды внутрь корпуса со стороны крепления к потолку и по кабелю адресной линии связи, обеспечивая дополнительную защиту ОПОП и извещателя от капель воды.
- ОПОП маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).



QR-код для перехода на страницу продукта

2 Комплектность

Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный
 ОПОП 124Б-Р31 шт.
 Винт 4 × 16.01.016 ГОСТ 11650-802 шт.
 Этикетка.....1 экз.

ВНИМАНИЕ! ОСНОВАНИЯ БАЗОВЫЕ W1.02, W1.03, ИЗВЕЩАТЕЛЬ: ТЕПЛОВОЙ (ИП 101-29-PR-R3), ДЫМОВОЙ (ИП 212-64-R3) ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫЙ (ИП 212/101-64-PR-R3) НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

- Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ОПОП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- Гарантийный срок – 3 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.
- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ОПОП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ОПОП.
- В случае выхода ОПОП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ОПОП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

- На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/opop_124b_r3-1611/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный ОПОП 124Б-Р3».

Контакты технической поддержки:
support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
 8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
 +7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.