



РЕШЕНИЕ № 16547
от 15.05.2023

о соответствии продукции требованиям, установленным техническим регламентом

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13

наименование органа по сертификации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

провел анализ документов:

обращения Акционерного общества «Эридан» о внесении изменений в конструкцию сертифицированной продукции (добавление новых модификаций приборов в общепромышленном исполнении), исх. № 266 от 02.05.2023, вх. № 252**эп-ОС от 02.05.2023; технические условия ТУ 4371-006-43082497-04 с изм. 14 «Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е. Технические условия»;

извещение об изменении в Технических условиях ИИ № 21 от 20.04.2023;

акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 15938/15939/15965-ИК2022 от 26.08.2022

на продукцию:

Извещатель пожарный ручной в общепромышленном исполнении в модификации ИП535-07ea-R2-О;

Устройство дистанционного пуска в общепромышленном исполнении в модификации ИП535-07ea-R2-«ПУСК»-О,

ТУ 4371-006-43082497-04 с изм. 14 «Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е. Технические условия», серийный выпуск, код ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

продукция, тип объекта сертификации, код (коды) продукции, сертификат

Заключение: планируемые изменения не ухудшают показатели сертифицированной продукции (изменения заключаются в отсутствии элементов взрывозащиты).

Модернизированная продукция соответствует установленным требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.5.8, 17.1.2 - 17.1.4, 17.2.2, 17.2.5) – для продукции: Извещатель пожарный ручной в общепромышленном исполнении в модификации ИП535-07ea-R2-О;

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.2.1 - 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6, раздел 7: п. 7.4.6) – для продукции: Устройство дистанционного пуска в общепромышленном исполнении в модификации ИП535-07ea-R2-«ПУСК»-О.

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

Разрешить выпуск в обращение модернизированной продукции:

Извещатель пожарный ручной в общепромышленном исполнении в модификации ИП535-07ea-R2-О;

Устройство дистанционного пуска в общепромышленном исполнении в модификации ИП535-07ea-R2-«ПУСК»-О,

ТУ 4371-006-43082497-04 с изм. 14 «Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е. Технические условия», серийный выпуск, код ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10, серийный выпуск, - на основании сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00748/23 от 06.04.2023

выданного:

Акционерное общество «Эридан», место нахождения: 623704, РОССИЯ, Свердловская область, г.о. Березовский, г Березовский, ул Транспортников, стр. 43, ОГРН 1026600667873, телефон/факс +7 343 351 05 07, e-mail: market@eridan-zao.ru

заявитель (держатель сертификата)

выданного:

Акционерное общество «Эридан», место нахождения: 623704, РОССИЯ, Свердловская область, г.о. Березовский, г Березовский, ул Транспортников, стр. 43, ОГРН 1026600667873, телефон/факс +7 343 351 05 07, e-mail: market@eridan-zao.ru

заявитель (держатель сертификата)

Акционерное общество «Эридан», место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623700, РОССИЯ, область Свердловская, город Березовский, улица Ленина, дом 12, ОГРН 1026600667873, телефон/факс +7 3433510507, e-mail: market@eridan-zao.ru

изготовитель

Настоящее решение направить:

Акционерное общество «Эридан», место нахождения: 623704, РОССИЯ, Свердловская область, г.о. Березовский, г Березовский, ул Транспортников, стр. 43, ОГРН 1026600667873, телефон/факс +7 343 351 05 07, e-mail: market@eridan-zao.ru

наименование организаций

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель руководителя
органа по сертификации «ПОЖТЕСТ»
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
М.П.



Эксперт

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

подпись

А.В. Клюкин

инициалы, фамилия