

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ ТПУ-R2

Паспорт
ТШВГ.425688.001 ПС
Редакция 2

1 Свидетельство о приемке и упаковке

Пульт управления и индикации ТПУ-R2 изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТШВГ.425521.001 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

2 Основные сведения об изделии

2.1 Пульт управления и индикации ТПУ-R2 (далее – ТПУ) предназначен для расширения функциональных возможностей приборов системы противопожарной защиты «GLOBAL RUBEZH» (далее – СПЗ «GLOBAL»), информационный обмен с которыми осуществляется по линии связи PFM по протоколу PFM_g2.

2.2 ТПУ маркирован товарным знаком по свидетельствам № 604170, № 604171.

3 Основные технические данные

3.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Значение
Напряжение питания постоянного тока, В	20,4 – 26,4
Потребляемая мощность, Вт, не более	30
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой ТПУ, по ГОСТ 14254-2015	IP20
Масса, кг, не более	2,5
Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм, не более	210 × 310 × 50
Среднее время восстановления, ч, не более	6
Вероятность безотказной работы за 1000 часов	0,98
Средний срок службы, лет	10

3.2 ТПУ рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 10 °С до плюс 45 °С и относительной влажности воздуха до 95 %, без образования конденсата.

4 Комплектность

Пульт управления и индикации ТПУ-R2	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 шт.
Паспорт	1 экз.

5 Гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ТПУ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, установленное, настроенное и эксплуатируемое организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также специалистами, аттестованными согласно требованиям действующего законодательства, имеющими соответствующий квалификационный уровень и сертификаты о прохождении обучения, выданные АНО ДПО «Учебный Центр «РУБЕЖ». В случае установки оборудования специалистами, не имеющими соответствующих допусков, причины возникших сбоев в работе устанавливаются на основании экспертного заключения.

5.3 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска.

5.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ТПУ. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также при попытке самостоятельного ремонта ТПУ.

5.5 В случае выхода ТПУ из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом с указанием времени наработки ТПУ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru.

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>.

6 Сведения о сертификации

6.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/tpu_r2_-23224/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Пульт управления и индикации ТПУ-R2».



QR-код для перехода
на страницу продукта

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.