

Орган по сертификации взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики  
Федерального государственного унитарного предприятия  
«Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»  
Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.11ВН02

Место нахождения (адрес юридического лица):

141570, Россия, область Московская, город Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ, корпус 11.

Адреса мест осуществления деятельности:

- 141570, РОССИЯ, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, улица ВНИИФТРИ, корпус производственный "А", помещения 105-106, 115;

- 141570, РОССИЯ, Московская обл. Солнечногорский р-н. городское поселение Менделеево, ВНИИФТРИ, корпус климатической лаборатории и специализированный полигон для испытания оборудования, входящего в состав системы ГЛОНАСС, помещение 17 (архив).

Телефон: +7 495 526 6303. Адрес электронной почты: [ilvsi@vniiftri.ru](mailto:ilvsi@vniiftri.ru)

**РЕШЕНИЕ № 28**  
**О подтверждении действия сертификата соответствия**  
**№ ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00817/22**

«11» апреля 2024 года

В соответствии с п. 7 статьи 6 ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и на основании письма от 03.04.2024 № 174 акционерного общества «Эридан» (АО «Эридан») о согласовании извещения от 17.11.2023 № ИИ № 1 по введению улучшений и усовершенствований продукции «Устройства сопряжения УС-07», была проанализирована следующая документация:

- сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00817/22;
- технические условия ФСДР.426483.025 ТУ «Устройства сопряжения УС-07» (листы 34, 35, 40, 54, 55);
- паспорт ФСДР.423149.072-1300 ПС «Устройство сопряжения УС-07. Модификация: УС-07-Ех-М1300 (Изолятор короткого замыкания “МИ-ЕХD-R2”))» (Паспорт совмещен с Руководством по эксплуатации).

В результате анализа предоставленной документации было установлено:

- в технические условия ФСДР.426483.025 ТУ (лист 34, таблица Г.1) добавлена информация о введении новой модификации устройства сопряжения: УС-07-Ех-М1300 (изолятор короткого замыкания МИ-ЕхD-R2). На вводимую модификацию представлен Паспорт ФСДР.423149.072-1300 ПС, совмещенный с руководством по эксплуатации;
- модификация УС-07-Ех-М1300 устройства сопряжения УС-07 имеет технические характеристики, условия применения, виды и уровни взрывозащиты идентичные модификациям устройства сопряжения УС-07, указанным в сертификате соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00817/22. Вводимые улучшения и усовершенствования касаются только комплекта электрооборудования, размещаемого внутри взрывонепроницаемой оболочки;
- оболочка, используемая при изготовлении модификации УС-07-Ех-М1300 устройства сопряжения УС-07, имеет действующий сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ФСДР.426483.025 ТУ лист 34, сноска 1 под таблицей Г.1);
- в технические условия ФСДР.426483.025 ТУ (листы 35, 40, 54) добавлена информация об идентичности технических характеристик, условий применения, видов и уровней взрывозащиты модификаций УС-07-Ех-М2XXX, УС-07-Ех-М3XXX, УС-07-Ех-М4XXX, УС-07-Ех-М5XXX, УС-07-Ех-М6XXX. Также дополнительно указано, что оболочки, используемые при изготовлении этих модификаций, имеют действующий сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011;
- изменения, внесенные по извещению от 17.11.2023 № ИИ № 1, не влияют на взрывобезопасность устройств сопряжения УС-07;
- данных, приведенных в предоставленных документах, достаточно для решения вопроса о согласовании вводимых улучшений и усовершенствований продукции «Устройства сопряжения УС-07» и подтверждения действия сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00817/22 с учётом внесенных изменений.

**ОС ВСИ «ВНИИФТРИ» принимает решение:**

1. Распространить действие сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00817/22, срок действия с 29.09.2022 по 28.09.2027, на продукцию «Устройства сопряжения УС-07» с учетом введенных улучшений и усовершенствований по извещению от 17.11.2023 № ИИ № 1.
2. Направить данное решение в адрес акционерного общества «Эридан».
3. Данное решение является неотъемлемой частью сертификата соответствия.



Руководитель ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

А.А. Любочкин

Эксперт

Г.Е. Епихина