

Извещатель пожарный тепловой
максимально-дифференциальный
радиоканальный
Заводской номер _____ ИП 101-30-PR-PK-R3

Дата выпуска _____

Свидетельство о приемке и упаковке

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТШВГ.425214.002 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

1 Основные сведения об изделии

1.1 Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный радиоканальный ИП 101-30-PR-PK-R3 (далее – ИП) предназначен для работы с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» и контроллером адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор) по радиоканальной линии связи через радиорасширитель сегмента PPS-250-R3.

1.2 ИП выполняет функции:

- контроля температуры окружающей среды по максимальному и дифференциальному каналам и формирования извещения о пожаре;
- формирования и передачи в прибор извещений о неисправности измерительного канала, неисправности питания, вскрытии (снятии с основания ИП);
- индикации режима работы ИП;
- тестирования с помощью кнопки-индикатора.

1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Комплектность

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный радиоканальный ИП 101-30-PR-PK-R3	1 шт.
Этикетка	1 экз.
Элементы питания типа CR123A (установлены в корпусе)	2 шт.
Ключ (для вскрытия корпуса)	1 шт.
Колпак защитный	1 шт.

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска. Гарантии не распространяются на элементы питания.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИП.

3.4 В случае выхода ИП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/ip_101_30_pr_rk_r3-22141/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный радиоканальный ИП 101-30-PR-PK-R3».



QR-код для перехода на страницу продукта

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
support@rubezh.ru +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.

Извещатель пожарный тепловой
максимально-дифференциальный
радиоканальный
Заводской номер _____ ИП 101-30-PR-PK-R3

Дата выпуска _____

Свидетельство о приемке и упаковке

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТШВГ.425214.002 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

1 Основные сведения об изделии

1.1 Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный радиоканальный ИП 101-30-PR-PK-R3 (далее – ИП) предназначен для работы с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» и контроллером адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор) по радиоканальной линии связи через радиорасширитель сегмента PPS-250-R3.

1.2 ИП выполняет функции:

- контроля температуры окружающей среды по максимальному и дифференциальному каналам и формирования извещения о пожаре;
- формирования и передачи в прибор извещений о неисправности измерительного канала, неисправности питания, вскрытии (снятии с основания ИП);
- индикации режима работы ИП;
- тестирования с помощью кнопки-индикатора.

1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Комплектность

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный радиоканальный ИП 101-30-PR-PK-R3	1 шт.
Этикетка	1 экз.
Элементы питания типа CR123A (установлены в корпусе)	2 шт.
Ключ (для вскрытия корпуса)	1 шт.
Колпак защитный	1 шт.

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска. Гарантии не распространяются на элементы питания.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИП.

3.4 В случае выхода ИП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/ip_101_30_pr_rk_r3-22141/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный радиоканальный ИП 101-30-PR-PK-R3».



QR-код для перехода на страницу продукта

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
support@rubezh.ru +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.