

26.30.50.121

Утвержден  
АТПН.425241.051 ПС-ЛУ



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ  
АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ  
ТЮЛЬПАН 64/3-R3, ИП 330-64/20-1

Паспорт  
АТПН.425241.051 ПС

Редакция 1

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Извещатель пожарный пламени адресно-аналоговый ТЮЛЬПАН 64/3-R3
Обозначение	АТПН.425241.051
Условное обозначение по ГОСТ Р 53325	ИП 330-64/20-1

1.1 Извещатель пожарный пламени адресно-аналоговый инфракрасного спектра ТЮЛЬПАН 64/3-R3 (далее – извещатель) соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012.

1.2 Извещатель предназначен для работы с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным адресным ППКОПУ 011249-2-1 «R3-Рубеж-2ОП» (далее по тексту ППКОПУ) и контроллерами адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ1», «R3-Рубеж-КАУ2».

1.3 Извещатель используется в установках противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования на открытых площадках для обнаружения электромагнитного излучения пламени и формирования извещения о пожаре.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные извещателя приведены в руководстве по эксплуатации АТПН.425241.051 РЭ.

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность извещателя при поставке:

- а) Извещатель пожарный пламени адресно-аналоговый ТЮЛЬПАН-64/2-R3, ИП 330-64/20-1, АТПН.425241.051;
- б) отвертка для винтов и шурупов с прямым шлицем с шириной лопатки 2 мм;
- в) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 4 мм;
- г) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 3 мм;
- д) паспорт АТПН.425241.051 ПС;
- е) руководство по эксплуатации АТПН.425241.051 РЭ.

#### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «Торговый дом «РУБЕЖ» по телефонам:

8-800-600-12-12 (Российская Федерация),

8-800-080-65-55 (Республика Казахстан).

4.2 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.3 Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

4.4 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта извещателя.

В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом вернуть по адресу:

**Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ»**

с указанием наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

#### 5 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

## 6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель пожарный пламени адресно-аналоговый ТЮЛЬПАН 64/3-R3	АТПН.425241.051
Наименование изделия	Обозначение
Упакован	ООО «НПФ «Полисервис»
	Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

## 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный пламени адресно-аналоговый ТЮЛЬПАН 64/3-R3	АТПН.425241.051	
Наименование изделия	Обозначение	Зав. номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

\_\_\_\_\_  
Год, месяц

16.12.2020 г.

АТПН.425241.051 ПС 4