



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Директору ОАО «Гражданпроект»

Б.В. Белову

ул. Дзержинского, 79,
г. Коломна, 140411

elsnab-gp@mail.ru

08.02.2012 № 12-4-02-63602

На № б/н от 27.01.2012 г.

О разъяснении положений ФЗ № 123
и СП 5.13130.2009

При принятии решения об оснащении объекта средствами пожарной автоматики следует исходить из условия обязательного выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Свод правил СП 5.13130.2009 является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения и сигнализации.

В Приложении А СП 5.13130.2009 приведен примерный перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными системами.

Однако, при оснащении здания лифтом с характеристиками, указанными в ст.140 Федерального закона № 123-ФЗ, здание необходимо оборудовать системой АПС вне зависимости от его высоты.

Начальник НИЦ ПСТ

С.Н. Копылов