Собанову Д.Н

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

(ИНН [illegible] КПП 5010[illegible] ОКПО [illegible] ОКОНХ [illegible])
мкр. Ивановка-1, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 524-23-53,
Факс: (495) 526-[illegible]-52, 524-08-[illegible]
E-mail: [illegible]

Банковские реквизиты:
УФК по Московской области (отделение по городскому округу
Балашиха УФК по МО (ФГУ ВНИИПО МЧС РФ)
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва
Р/СЧ [illegible] л/с 2[illegible]
БИК 0[illegible] ИНН 5[illegible] КПП [illegible]

02.06.2010 № 15-1-05-163-0

На № 04/263 от 14.05.2010

Директору ООО
«КБ Пожарной автоматики»

Д.Н. Суворову

ул. Ульяновская, д.25,
г. Саратов, 410056
Тел./факс (8452) 50 87 96

О подтверждении соответствия продукции

На Ваш запрос сообщаю, что:

1. Программатор адресных устройств ПКУ-1 не требует обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как в указанном регламенте требования к нему не установлены.

2. Модуль сопряжения МС-2 не требует обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как в указанном регламенте требования к нему не установлены, при условии, что данная продукция не применяется в средствах пожарной автоматики.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет ООО «КБ Пожарной автоматики».

Срок данного письма - до внесения изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части, касающейся указанной продукции.

Начальник Н.П. Копылов

А.В. Шевцов
тел. (495) 521-23-56

вх. №03/120
02.06.2010г.