



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

31.03.2014 № *1372-12302*
На № 03-05/48 от 13.02.2014

Директору ООО
«КБ Пожарной Автоматики»

Ю.Л. Ломакину

ул. Ульяновская, д. 25,
г. Саратов, 410056

О креплении пожарных извещателей

Сравнение результатов, полученных в процессе проведения огневых испытаний пожарных извещателей производства ООО «КБ Пожарной Автоматики», закрепленных на ребрах жесткости подвесного потолка типа «Армстронг», и в плитах подвесного потолка с использованием монтажных комплектов, показали, что отличие в способе монтажа извещателей не оказывает существенного влияния на их обнаружительную способность.

Применение троса для крепления монтажных комплектов к основному потолку обеспечивает недопустимость их падения при разрушении плит потолка в результате воздействия пожара.

Исходя из вышеизложенного допускается устанавливать извещатели производства ООО "КБ Пожарной автоматики", стыкующиеся с монтажным комплектом, на плитах подвесного потолка типа "Армстронг"

Заместитель начальник института
по научной работе

А.В. Матюшин