



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vnipo@mail.ru; <http://www.vnipo.ru>

06.10.2015 № 5296зп-12-3-3
На № б/н от 30.09.2015

О количестве пожарных извещателей

Отсек потолка шириною более 0,75 м, ограниченный балками высотой более 0,4 м, следует рассматривать как отдельное помещение. Количество извещателей, устанавливаемых в таком отсеке потолка, необходимое для выполнения системой пожарной автоматики своих функций, зависит от принятого при проектировании алгоритма формирования сигнала управления средствами противопожарной защиты и от технических параметров примененного типа извещателей. Если формирование сигнала управления осуществляется от двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И», то количество извещателей определяется в соответствии с п. 14.3 СП5.13130. Если же формирование сигнала управления производится от одного извещателя в соответствии с п. 14.2 СП5.13130, положения п. 14.3 не применяются.

Заместитель начальника института

 С.С. Воевода